

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017, de 7 de dezembro	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,2	0,4	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	< 50	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	142	0	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	< 5	0	0	100%	1	1	100%
pH (unidades de pH)	≥6,5 e ≤9,5	7,3	0	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	52,8	0	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	< 3	0	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	< 3	0	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	< 0,50	0	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	< 10	0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,7	0	0	100%	1	1	100%
Antimónio ² (µg/L Sb)	5	< 0,5*	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio ² (µg/L As)	10	< 0,5*	---	---	---	---	---	---
Benzeno ² (µg/L)	1,0	< 0,3*	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro ² (mg/L B)	1,0	< 20*	---	---	---	---	---	---
Bromatos ² (µg/L BrO ₃)	10	< 3*	---	---	---	---	---	---
Cádmio ² (µg/L Cd)	5,0	< 0,5*	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos ² (µg/L Cn)	50	< 5*	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos ² (mg/L Cl)	250	9,74*	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano ² (µg/L)	3,0	< 0,1*	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos ² (mg/L F)	1,5	< 100*	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio ² (µg/L Hg)	1,0	< 0,2*	---	---	---	---	---	---
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	2,31*	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio ² (µg/L Se)	10	< 2*	---	---	---	---	---	---
Sódio ² (mg/L Na)	200	8,22*	---	---	---	---	---	---
Sulfatos ² (mg/L SO ₄)	250	13,8*	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Dose indicativa total ² (mSv/ano)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Actividade alfa total ² (referida a Am) (Bq/L)	0,1	---	---	---	---	---	---	---
Actividade beta total ² (referida a K) (Bq/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/L)	500	---	---	---	---	---	---	---
Soma Tetracloroetano e Tricloroetano ² (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano ² (µg/L)	---	< 0,1*	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano ² (µg/L)	---	< 1*	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodlorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas - total ² (µg/L)	0,50	< 0,03*	---	---	---	---	---	---
Alacloro ² (µg/L)	0,10	< 0,03*	---	---	---	---	---	---
Atrazina ² (µg/L)	0,10	< 0,03*	---	---	---	---	---	---
Bentazona ² (µg/L)	0,10	< 0,03*	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos ² (µg/L)	0,10	< 0,03*	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina ² (µg/L)	0,10	< 0,03*	---	---	---	---	---	---
Desetilsimazina ² (µg/L)	0,10	< 0,03*	---	---	---	---	---	---
Desetilbutirazina ² (µg/L)	0,10	< 0,03*	---	---	---	---	---	---
Dimetiamida-P ² (µg/L)	0,10	< 0,03*	---	---	---	---	---	---
Dimetato ² (µg/L)	0,10	< 0,03*	---	---	---	---	---	---
Diuíno ² (µg/L)	0,10	< 0,03*	---	---	---	---	---	---
Imidacloprid ² (µg/L)	0,10	< 0,03*	---	---	---	---	---	---
Isoproturife ² (µg/L)	0,10	< 0,3*	---	---	---	---	---	---
Liquíno ² (µg/L)	0,10	< 0,03*	---	---	---	---	---	---
MCPA ² (µg/L)	0,10	< 0,3*	---	---	---	---	---	---
Metaxi-M ² (µg/L)	0,10	< 0,03*	---	---	---	---	---	---
S-Metolcloro ² (µg/L)	0,10	< 0,03*	---	---	---	---	---	---
Ometoato ² (µg/L)	0,10	< 0,03*	---	---	---	---	---	---
Oxami ² (µg/L)	0,10	< 0,03*	---	---	---	---	---	---
Simazina ² (µg/L)	0,10	< 0,03*	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina ² (µg/L)	0,10	< 0,03*	---	---	---	---	---	---

Nota 1: Zona de Abastecimento controlada: ZA3 - Zona de Abastecimento de Alcareia/Casal Encarnado [Ponto de amostragem: Alcareia (casa particular - Rua Principal); Casal Encarnado (casa particular - Rua Principal)].

Nota 2: Parâmetros (conservativos) analisados pela entidade gestora "em Alta": CM de Arruda dos Vinhos. * Os valores não tinham sido inseridos por lapso mas tinham sido enviados pela EG em Alta.

Nota: Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não foram registados incumprimentos neste trimestre.