

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água fornecida, através de análises periódicas no ponto de entrega¹ de CM de Arruda dos Vinhos, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017, de 7 de dezembro	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Desinfetante residual (mg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (unidades de pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	2,5	3,1	0	100%	4	4	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio ² (µg/L Sb)	5	< 1,0	---	0	100%			100%
Arsénio ² (µg/L As)	10	< 1,0	---	0	100%			100%
Benzeno ² (µg/L)	1,0	< 0,5	---	0	100%			100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro ² (mg/L B)	1,0	< 0,05	---	0	100%			100%
Bromatos ² (µg/L BrO ₃)	10	< 5	---	0	100%			100%
Cádmio ² (µg/L Cd)	5,0	< 1,0	---	0	100%			100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos ² (µg/L Cn)	50	< 10	---	0	100%			100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio ² (µg/L Cr)	50	< 1,0	---	0	100%			100%
1,2 - dicloroetano ² (µg/L)	3,0	< 1,0	---	0	100%			100%
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos ² (mg/L F)	1,5	< 0,10	---	0	100%			100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercúrio ² (µg/L Hg)	1,0	< 0,05	---	0	100%			100%
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio ² (µg/L Se)	10	< 0,4	---	0	100%			100%
Cloretos ² (mg/L Cl)	250	20	---	0	100%			100%
Sódio ² (mg/L Na)	200	13	---	0	100%			100%
Sulfatos ² (mg/L SO ₄)	250	15	---	0	100%			100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Dose indicativa total ² (mSv/ano)	---	< 0,10	---	---	---			100%
Actividade alfa total ² (referida a Am) (Bq/L)	0,1	< 0,025	---	0	100%			100%
Actividade beta total ² (referida a K) (Bq/L)	1,0	< 0,032	---	0	100%			100%
Radão (Bq/L)	500	---	---	---	---	---	---	---
Soma Tricloroetileno e Tetracloroetileno ² (µg/L):	10	< 4	---	0	100%			100%
Tricloroetileno ² (µg/L)	---	< 1	---	---	---			100%
Tetracloroetileno ² (µg/L)	---	< 3	---	---	---			100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas - total ² (µg/L)	0,50	< 0,03	---	0	100%			100%
Pesticida - Terbutilazina ² (µg/L)	0,10	< 0,03	---	0	100%			100%
Pesticida - Bentazona ² (µg/L)	0,10	< 0,03	---	0	100%			100%
Pesticida - Imidaclopride ² (µg/L)	0,10	< 0,03	---	0	100%			100%
Pesticida - Diurão ² (µg/L)	0,10	< 0,03	---	0	100%			100%
Pesticida - Clorpirifos ² (µg/L)	0,10	< 0,03	---	0	100%			100%
Pesticida - MCPA ² (µg/L)	0,10	< 0,03	---	0	100%			100%
Pesticida - Oxamil ² (µg/L)	0,10	< 0,03	---	0	100%			100%
Pesticida - Desetilterbutilazina ² (µg/L)	0,10	< 0,03	---	0	100%			100%

Nota 1: Ponto de Entrega de CM de Arruda dos Vinhos.

Nota 2: Parâmetros conservativos analisados pela entidade gestora em Alta: EPAL.

Nota: Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas).