



DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

ZONA DE ABASTECIMENTO:

ZA1 - Zona de Abastecimento de Sobral de Monte Agraço¹

4.º TRIMESTRE 2021
(01/10/2021 a 31/12/2021)

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017, de 7 de dezembro	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	6	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	6	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,1	0,6	---	---	6	6	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	< 50	---	0	100%	3	3	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	> 300	---	---	3	3	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	> 300	---	---	3	3	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	219	227	0	100%	3	3	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	< 5	---	0	100%	3	3	100%
pH (unidades de pH)	≥6,5 e ≤9,5	7,7	8	0	100%	3	3	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	< 50	---	0	100%	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	< 3	---	0	100%	3	3	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	< 3	---	0	100%	3	3	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	< 1,0	1,2	0	100%	3	3	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	< 10,0	---	0	100%	3	3	100%
Turbacção (UNT)	4	< 0,7	---	0	100%	3	3	100%
Antimónio ² (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio ² (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno ² (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro ² (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos ² (µg/L BrO ₃)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio ² (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos ² (µg/L Cn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos ² (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano ² (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos ² (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio ² (µg/L Hg)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Nitrosos ² (mg/L NO ₂)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio ² (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Sódio ² (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos ² (mg/L SO ₄)	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Dose indicativa total ² (mSv/ano)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Actividade alfa total ² (referida a Am) (Bq/L)	0,1	---	---	---	---	---	---	---
Actividade beta total ² (referida a K) (Bq/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/L)	500	---	---	---	---	---	---	---
Soma Tetracloroetano e Tricloroetano ² (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano ² (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano ² (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromodiclorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas - total ² (µg/L)	0,50	< 0,030	---	0	100%	1	1	100%
Alacloro ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Atrazina ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona ² (µg/L)	0,10	< 0,030	---	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilsimazina ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilterbutilazina ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dimetoato ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Diurão ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Imidaclopride ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Isoproturão ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Linurão ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
MCPA ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Metalaxil ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Metolacloro ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Ometoato ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Oxamil ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Simazina ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---

Nota 1: Zona de Abastecimento controlada: ZA1 - Zona de Abastecimento de Sobral de Monte Agraço [Pontos de amostragem: Pêro Negro (café - Largo dos Freixos); Chã (café/mercearia - Rua 25 de Abril); Escola EB 1,2/Sobral de Monte Agraço e Santo Quintino (Rua João de Deus - Sobral de Monte Agraço); Sabugos (casa particular - Rua 25 de Abril); Mercado Municipal (Sobral de Monte Agraço); Valdevez (oficina - Rua Casal Agreiros)].

Nota 2: Parâmetros (conservativos) analisados pela entidade gestora "em Alta": EPAL.

Nota: Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Não foram registados incumprimentos neste trimestre.