

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017, de 7 de dezembro	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Presença residual (mg/L)	---	0,2	0,6	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	< 50	---	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	15	---	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	13	---	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	247	---	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	---	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	< 5	---	0	100%	1	1	100%
pH (unidades de pH)	≥6.5 e ≤9.5	8,1	---	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	< 50	---	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	< 3	---	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	< 3	---	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	---	0	100%	1	1	100%
Turbidez (UNT)	4	< 0,7	---	0	100%	1	1	100%
Antimónio <sup>2</sup> (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,05	---	---	100%	1	1	100%
Arsénio <sup>2</sup> (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno <sup>2</sup> (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	< 0,0050	---	0	100%	1	1	100%
Boro <sup>2</sup> (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos <sup>2</sup> (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio <sup>2</sup> (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	38,7	---	---	---	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	< 3	---	0	100%	1	1	100%
Cianetos <sup>2</sup> (µg/L Cn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	< 0,010	---	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	< 10,0	---	0	100%	1	1	100%
Cloretos <sup>2</sup> (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano <sup>2</sup> (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	< 1,0	---	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	247	---	---	---	1	1	100%
Fluoretos <sup>2</sup> (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	5,9	---	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	< 10,0	---	0	100%	1	1	100%
Mercúrio <sup>2</sup> (µg/L Hg)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	< 0,02	---	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	< 5,0	---	0	100%	1	1	100%
Selénio <sup>2</sup> (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Sódio <sup>2</sup> (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos <sup>2</sup> (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Dose indicativa total <sup>2</sup> (mSv/ano)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Actividade alfa total <sup>2</sup> (referida a Am) (Bq/L)	0,1	---	---	---	---	---	---	---
Actividade beta total <sup>2</sup> (referida a K) (Bq/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/L)	500	< 10	---	0	100%	1	1	100%
Soma Tetracloroetano e Tricloroetano <sup>2</sup> (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano <sup>2</sup> (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano <sup>2</sup> (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	< 0,020	---	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	< 0,020	---	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	< 0,020	---	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	< 0,020	---	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	< 0,020	---	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	22,0	---	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio (µg/L)	---	9,54	---	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/L)	---	0,99	---	---	---	1	1	100%
Bromodiodrometano (µg/L)	---	7,29	---	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/L)	---	4,15	---	---	---	1	1	100%
Pesticidas - total <sup>2</sup> (µg/L):	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Alacloro2 (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Atrazina2 (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona2 (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos2 (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina2 (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilsimazina2 (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilterbutilazina2 (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dimetoato2 (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Diurão2 (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Imidaclopride2 (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Isoproterurão2 (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Linurão2 (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
MCPA2 (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Metalaxil2 (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Metolaclo2 (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Ometoato2 (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Oxami2 (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Simazina2 (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina2 (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---

Nota 1: Zona de Abastecimento controlada: ZA3 - Zona de Abastecimento de Casal Espinheira/Freiria/Fetais [Pontos de amostragem: Escola EB 2,3/Secundária de Sobral de Monte Agraço (Avenida 1.º de Maio - Sobral de Monte Agraço); Fetais (café - Rua da Senhora da Saúde); Via Galega (restaurante - Largo do Pôr do Sol)].

Nota 2: Parâmetros (conservativos) analisados pela entidade gestora "em Alta": EPAL.

Nota: Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Não foram registados incumprimentos neste trimestre.