



Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NO CONCELHO DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

2.º TRIMESTRE 2025

ZONA DE ABASTECIMENTO:

ZA1- Zona de Abastecimento de Sobral de Monte Agraço¹

01/04/2025 a 30/06/2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL n.º 69/2023, de 21 de agosto	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0		0	100%	9	9	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0		0	100%	9	9	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,2	0,6	---	---	9	9	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	< 50		0	100%	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	< 3		0	100%	2	2	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	294	343	0	100%	2	2	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	< 5		0	100%	2	2	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0		0	100%	2	2	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	< 50		0	100%	2	2	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	< 10		0	100%	2	2	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	26	---	---	2	2	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	< 1,0		0	100%	2	2	100%
pH (unidades de pH)	≥6,5 e ≤9,5	7,4	7,9	0	100%	2	2	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	< 3		0	100%	2	2	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,7		0	100%	2	2	100%
1,2 - dicloroetano ² (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio ² (µg/L Sb)	10	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio ² (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Actividade alfa total ² (referida a Am) (Bq/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno ² (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro ² (mg/L B)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos ² (µg/L BrO ₃)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio ² (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos ² (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cloratos (mg/L ClO ₃)	0,25	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos ² (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Cloritos (mg/L ClO ₂)	0,25	---	---	---	---	---	---	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50,0	---	---	---	---	---	---	---
Dose indicativa total ² (mSv/ano)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos ² (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio ² (µg/L Hg)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas - total ² (µg/L)	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Alaclo ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
AMPA ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilazina ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilsimazina ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilterbutilazina ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dimetenamida-P ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dimetoato ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Diurão ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Glifosato ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Imidaclopride ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
MCPA ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Metalaxil-M ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
M656PHOS ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Metribuzina ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Ometoato ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
S-Metolaclo ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Simazina ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Oxamit ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Tebuconazole ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina ² (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/L)	500	---	---	---	---	---	---	---
Selénio ² (µg/L Se)	20	---	---	---	---	---	---	---
Sódio ² (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Soma Tetracloreteno e Tricloroeteno ² (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloreteno ² (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroeteno ² (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos ² (mg/L SO ₄)	250	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---

Nota 1: Zona de Abastecimento controlada: ZA1 - Zona de Abastecimento de Sobral de Monte Agraço [Pontos de amostragem: Cabêda (casa particular - Rua da Bela Vista); Sapataria (restaurante - Avenida Nossa Senhora da Purificação); Sabugos (casa particular - Rua 25 de Abril); Serreira (casa particular - Rua Fonte do Arranco); Vermões (casa particular - Rua da Liberdade); Chã (casa particular - Rua das Lajes); Pé do Monte (casa particular - Rua Fonte Santa); Gozundeira (casa particular - Rua Azenha do Raposo); Feteiraria (casa particular - Avenida Principal)].

Nota 2: Parâmetros (conservativos) analisados pela entidade gestora "em Alta": EPAL.

Nota: Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não foram registados incumprimentos neste trimestre.

O Presidente da Câmara, Luís Miguel Henriques Soares, Dr.

Data de publicação: 17.09.2025